



GROUPE **OMEGA** alliance

Équipement Amiante

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charraîntru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omogaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
Foyer de personnes âgées *handicapés*
2 à 8 Allée George Sand
93160 NOISY LE GRAND

Rapport n°ED421

OGEBA PILOTAGE COORDINATION – SARL au capital de 22 440,82 € - R.C.S. MELUN B 394 265 961 -- APE 742C

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise : Parties communes
2 à 8 Allée George Sand
493160 Noisy Le Grand

Maître d'Ouvrage : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

**La présence d'amiante a été repérée dans des conduits de ventilation
fibrociment dans les gaine techniques..**

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de
retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 17 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 2 à 8 Allée George Sand, 93160 Noisy Le Grand par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée **dans des conduits de ventilation fibrociment dans les gaine techniques..**