



GRUPE  alliance

Département amiante

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charraintre
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
60 à 66 rue du Cdt L. Bouchet
91270 VIGNEUX

VIGNEUX SABLES

Rapport n°ED409

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Rapport n°ED409

Lieu concerné par l'expertise :

Parties communes
60 à 66 rue du Cdt L. Bouchet
91270 Vigneux

Maître d'Ouvrage :

IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre :

IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt**CONCLUSION**

La présence d'amiante a été repérée dans le conduit d'extraction de la chaufferie en pignon du bâtiment A.

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.

Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage

COFFRE PILOTAIRE COPIES DÉLIVRÉES

Département de la Seine-Saint-Denis

10, rue de la Chapelle

93000 Paris

Paris Cedex 10

BOURNEVILLE-LES-BAINS - APL 782 E

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 22 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 60, 62, 64, 66 rue du Cdt L. Bouchet, 91270 Vigneux par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée **dans le conduit d'extraction de la chaufferie en pignon du bâtiment A.**