



GRUPE  alliance

Departement amiante

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charaintru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
8 bis avenue de L'Isle

VILLIERS


Rapport n°ED420

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise :Parties communes
8 bis avenue de L'Isle
Appartement
1 rue Octave Lapize
94350 Villiers**Maître d'Ouvrage :**IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt**Donneur d'ordre :**IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt**CONCLUSION**

La présence d'amiante a été repérée **dans les colonnes de vide-ordures en fibrociment et dans divers conduits de ventilation en fibrociment dans le local vide-ordures, chaufferie et communs.**

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 17 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 8 bis avenue de L'Isle, 1 rue Octave Lapize, 94350 Villiers par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée **dans les colonnes de vide-ordures en fibrociment et dans divers conduits de ventilation en fibrociment dans le local vide-ordures, chaufferie et communs.**