



GRUPE  alliance

Departement amiante


DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Chraraintru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
1 à 9 Résidence Louis Bouchet
2 à 6 Résidence Louis Bouchet
78990 ELANCOURT

Rapport n°ED403

 Dattes de sol des parties communes : Amiantées (y compris colle)

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise : Parties communes
1 à 9 Résidence Louis Bouchet
2 à 6 Résidence Louis Bouchet
78990 Elancourt

Maître d'Ouvrage : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

La présence d'amiante n'a pas été repérée.

La présence d'un joint de chaudière susceptible de contenir de l'amiante, dans la chaufferie.

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.

Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage

IRP - HLM de Meudon

IRP - HLM de Meudon

IRP - HLM de Meudon

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 25 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Résidence Louis Bouchet, 78990 Elancourt par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante n'a pas été repérée.

La présence d'un joint de chaudière susceptible de contenir de l'amiante, dans la chaufferie.