



GROUPE  alliance

Département amiante

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charraîntru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
9 rue de Brie
11 rue de Brie
78310 MAUREPAS

Rapport n°ED405

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise : Partie communes
9 rue de Brie
11 rue de Brie
78310 Maurepas

Maître d'Ouvrage : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt


Donneur d'ordre : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

La présence d'amiante a été repérée dans les conduits de ventilation du local de réserve en sous-sol et dans les ardoises en couverture de toit.

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place.
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 27 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 9 rue de Brie, 11 rue de Brie 78310 Maurepas par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, La présence d'amiante a été repérée **dans les conduits de ventilation du local de réserve en sous-sol et dans les ardoises en couverture de toit.**